



«Безопасность при проведении пожароопасных работ»

В целях обеспечения пожарной безопасности ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТАЖЕ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ, НЕОБХОДИМО НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

При проведении огневых работ НЕОБХОДИМО:

- перед проведением огневых работ проветрить помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
- обеспечить место производства работ не менее чем 2 исправными огнетушителями и покрывалом для изоляции очага возгорания;
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна.

При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- проводить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- проводить монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала;
- эксплуатировать баллоны с горючими газами, не прошедшие своевременное освидетельствование.

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).

Хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары.

Запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров.

При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

Запрещено складирование и хранение баллонов с горючими газами на объекте и на прилегающей к объекту территории (за исключением процедуры подготовки и применения на мероприятии).

Не рекомендуется осуществлять эксплуатацию газовых баллонов при резком изменении температуры окружающего воздуха (заносить баллоны, хранящиеся при отрицательных температурах в теплые помещения, ставить около источников тепла).

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!



**ТЕЛЕФОНЫ
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:**

101

пожарно-
спасательная
служба

104

газовая
служба

112

служба
спасения